

Bauvorhaben WASSERRECHTSVERFAHREN - Sanierung der Abwasseranlage
 "Unteriglbach - Am Pfarrhof"
 Vorhabensträger Markt Ortenburg

Hydraulische Berechnung nach ATV 118

Anlage 08_02

Grundlagen

Regenwasserspende r 10 205 l/s x ha
 Regenhäufigkeit n 0,5
 Niederschlagsmenge Kostra-Atlas
 Betriebsrauigkeit kb: 0,75

Fläche über Weiher (Flurnummer 22)

Teileinzugsgeb.		Nr. 65.4					
Befestigungsart	Gruppe	Ae ha	Befest.Gr.	Au ha	ψ_s	Qr l/s*ha	Qr l/s
Schrägdach	4	0,026	0,90	0,023			
Bef. Private Flächen	4	0,024	0,50	0,012			
Parkstände privat	4	0,008	0,15	0,001			
Grünfläche	4	0,048	0,00	0,000			
Summe		0,106	35%	0,037	0,77	205	16,7