

Bauvorhaben WASSERRECHTSVERFAHREN - Sanierung der Abwasseranlage
 "Unteriglbach - Am Pfarrhof"
 Vorhabensträger Markt Ortenburg

Hydraulische Berechnung nach ATV 118

Grundlagen

Regenwasserspende r 10 205 l/s x ha
 Regenhäufigkeit n 0,5
 Niederschlagsmenge Kostra-Atlas
 Betriebsrauigkeit kb: 0,75

Anlage 08_03

Einleitung in den Iglbach

Teileinzugsgeb.	Nr. 65 A						
Befestigungsart	Gruppe	Ae ha	Befest.Gr.	Au ha	ψs	Qr l/s*ha	Qr l/s
Schrägdach	3	0,003	0,90	0,003			
Anliegerstraße	3	0,056	0,90	0,050			
Bef. Öffentl Flächen	3	0,023	0,50	0,012			
Bef. Private Flächen	3	0,009	0,50	0,005			
Parkstände privat	3	0,002	0,15	0,000			
Parkstände öffentlich	3	0,012	0,15	0,002			
Grünfläche	3	0,103	0,00	0,000			
Summe		0,208	34%	0,071	0,68	205	29,0